

TIROLÜBERSICHT 2012

Tabelle 10: Auslastung und Reinigungsleistung (Wirkungsgrade)


| Bezirk und Anzahl | Name der Kläranlage | Be-messungs-wert EW ₆₀ | Kläranlagenauslastung | | | | Reinigungsleistung Jahresmittelwerte lt. 1. AEVk | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|---------------|--------------------|-------------------------|
| | | | hydraulische Auslastung | | organische Auslastung | | Wirkungsgrade | | | Konzentration |
| | | | % | % in max. Woche | % | % in max. Woche | BSB ₅ % | CSB % | Ges. N > 12°C % | Ges. P - Ablauf mg/l |
| 1 | Innsbruck | 400.000 | 80 | 128 | 70 | 102 | 98 | 96 | 77 | 0,6 |
| IMST | Imst | 46.000 | 82 | 123 | 90 | 128 | 98 | 95 | 75 | 0,8 |
| | Längenfeld *) | 20.000 | 61 | 72 | 57 | 94 | 97 | 94 | 74 | 0,7 |
| | Sautens | 20.200 | 95 | 153 | 78 | 157 | 97 | 91 | 63,7 | 0,8 |
| | Sölden | 75.000 | 78 | 132 | 34 | 85 | 99 | 95 | 83 | 0,5 |
| | Stams | 41.000 | 61 | 91 | 57 | 83 | 98 | 93 | 73 | 0,9 |
| | Wenns | 27.500 | 41 | 58 | 32 | 71 | 97 | 94 | 73 | 0,8 |
| 6 | Bezirk Imst | 229.700 | 74 | 115 | 63 | 109 | 98 | 94 | 74 | 0,8 |
| IBK-LAND | Fritzens | 120.000 | 61 | 99 | 65 | 99 | 98 | 95 | 81 | 0,7 |
| | Mühlbachl | 10.000 | 49 | 77 | 88 | 132 | 99 | 96 | 82 | 0,7 |
| | Seefeld | 26.000 | 92 | 154 | 45 | 105 | 95 | keine Messung | 74 | 0,8 |
| | Steinach | 20.000 | 78 | 107 | 45 | 92 | 98 | 95 | 93 | 0,8 |
| | Stubaital | 40.000 | 98 | 117 | 94 | 241 | 95 | 92 | 67,2 | 0,8 |
| | Telfs | 40.000 | 87 | 140 | 93 | 155 | 98 | 96 | 77 | 0,7 |
| | Zirl | 61.500 | 71 | 109 | 71 | 117 | 98 | 94 | 70 | 0,6 |
| 7 | Bezirk Ibk Land | 317.500 | 76 | 117 | 70 | 130 | 97 | 80 | 76 | 0,7 |
| KITZBÜHEL | Fieberbrunn | 19.000 | 106 | 216 | 62 | 95 | 97 | 90 | 79 | 0,6 |
| | Going | 39.470 | 60 | 107 | 56 | 121 | 98 | 95 | 75 | 0,6 |
| | Kirchdorf | 70.000 | 48 | 94 | 45 | 73 | 98 | 94 | 77 | 0,6 |
| | Kitzbühel | 46.550 | 80 | 95 | 44 | 116 | 96 | 92 | 72 | 0,9 |
| | Kössen | 21.000 | 36 | 64 | 62 | 143 | 99 | 97 | 92 | 0,3 |
| | Waidring | 15.100 | 44 | 97 | 42 | 89 | 99 | 96 | 75 | 0,7 |
| | Westendorf | 28.000 | 60 | 120 | 50 | 102 | 99 | 96 | 82 | 0,7 |
| 7 | Bezirk Kitzbühel | 239.120 | 69 | 118 | 51 | 103 | 98 | 93 | 77 | 0,7 |
| KUFSTEIN | Kirchbichl | 100.000 | 81 | 116 | 62 | 92 | 97 | 94 | 66,8 | 0,8 |
| | Kufstein | 49.700 | 89 | 143 | 99 | 119 | 98 | 96 | 73 | 0,5 |
| | Niederndorf *) | 18.000 | 81 | 125 | 67 | 132 | 99 | 96 | 77 | 0,7 |
| | Radfeld | 40.000 | 84 | 154 | 101 | 171 | 99 | 96 | 79 | 0,7 |
| | Söll | 35.000 | 53 | 86 | 39 | 81 | 96 | 91 | 71 | 0,6 |
| | Walchsee | 14.850 | 69 | 129 | 54 | 80 | 99 | 97 | 93 | 0,7 |
| 6 | Bezirk Kufstein | 257.550 | 80 | 125 | 74 | 111 | 97 | 95 | 72 | 0,7 |

TIROLÜBERSICHT 2012

Tabelle 10: Auslastung und Reinigungsleistung (Wirkungsgrade)

| Bezirk und Anzahl | Name der Kläranlage | Bemessungswert EW ₆₀ | Kläranlagenauslastung | | | | Reinigungsleistung Jahresmittelwerte lt. 1. AEVk | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| | | | hydraulische Auslastung | | organische Auslastung | | Wirkungsgrade | | | Konzentration |
| | | | % | % in max. Woche | % | % in max. Woche | BSB ₅ % | CSB % | Ges. N > 12°C % | Ges. P - Ablauf mg/l |
| LANDECK | Fließ | 5.000 | 62 | 139 | 62 | 202 | 96 | 95 | n.e | 1,1 GW 2mg/l |
| | Flirsch *) | 38.000 | 54 | 155 | 37 | 120 | 99 | 95 | 62,9 | 0,7 |
| | Ischgl | 50.000 | 61 | 115 | 51 | 90 | 98 | 95 | 73 | 0,9 |
| | Nauders | 10.000 | 46 | 94 | 50 | 119 | 99 | 95 | 88 | 0,2 |
| | Prutz | 28.000 | 88 | 156 | 68 | 141 | 99 | 96 | 84 | 0,6 |
| | See | 16.137 | 42 | 91 | 38 | 76 | 98 | 93 | 82 | 0,7 |
| | Spiss | 800 | 14 | 30 | 7 | 14 | 97 | 88 | n.e | n.e |
| | Tösens | 20.500 | 46 | 124 | 42 | 104 | 97 | 92 | 92 | 0,5 |
| | Zams | 33.000 | 77 | 215 | 90 | 166 | 98 | 95 | 74 | 0,3 |
| 9 | Bezirk Landeck | 201.437 | 65 | 150 | 59 | 125 | 98 | 95 | 74 | 0,6 |
| LIENZ | Anras | 14.000 | 91 | 169 | 91 | 131 | 96 | 93 | 72 | 0,9 |
| | Assling | 4.200 | 36 | 55 | 107 | 147 | 99 | 98 | n.e | 0,6 GW 2mg/l |
| | Dölsach | 56.800 | 75 | 127 | 78 | 108 | 99 | 96 | 86 | 0,3 |
| | Huben | 37.000 | 38 | 75 | 37 | 52 | 98 | 95 | 77 | 0,8 |
| | St. Jakob i.D. | 5.000 | 106 | 205 | 34 | 67 | 95 | 90 | n.e | 0,5 GW 2mg/l |
| | Obertilliach | 2.200 | 18 | 31 | 46 | 70 | 99 | 97 | n.e | 1,0 GW 2mg/l |
| 6 | Bezirk Lienz | 119.200 | 73 | 131 | 69 | 99 | 98 | 95 | 80 | 0,5 |
| REUTTE | Ehrwald | 24.500 | 128 | 272 | 51 | 97 | 98 | 97 | 76 | 0,7 |
| | Gramais | 300 | 14 | 33 | 32 | 67 | 98 | 94 | n.e | n.e |
| | Hinterhornbach | 650 | 16 | 47 | 30 | 62 | 99 | 90 | n.e | n.e |
| | Jungholz | 3.200 | 28 | 76 | 20 | 82 | 98 | 95 | n.e | 0,7 |
| | Plansee | 1.300 | 4 | 13 | 5 | 20 | 99 | 97 | n.e | 0,2 |
| | Rinnen | 935 | 48 | 112 | 59 | 129 | 99 | 95 | n.e | 1,4 GW 2mg/l |
| | Schattwald | 20.100 | 24 | 56 | 74 | 145 | 99 | 96 | 85 | 0,9 |
| | Stanzach | 19.000 | 37 | 74 | 51 | 85 | 99 | 97 | 71 | 0,4 |
| | Vils | 71.670 | 66 | 127 | 88 | 122 | 98 | 95 | 71 | 0,8 |
| 9 | Bezirk Reutte | 141.655 | 72 | 146 | 75 | 116 | 98 | 96 | 74 | 0,7 |
| SZ | Schwaz | 85.000 | 53 | 83 | 62 | 88 | 99 | 96 | 89 | 0,4 |
| | Strass i.Z. | 167.000 | 110 | 172 | 84 | 153 | 98 | 95 | 77 | 0,4 |
| 2 | Bezirk Schwaz | 252.000 | 100 | 157 | 80 | 141 | 98 | 95 | 79 | 0,4 |
| 53 | TIROL | 2.158.162 | 78 | 129 | 68 | 116 | 98 | 92 | 76 | 0,6 |

*) in Anpassungsphase

n.e = nicht erforderlich
 = Grenzwert über- od. unterschritten

Grenzwert
95%

Grenzwert
85%

Grenzwert
70%

Grenzwert
1 od. 2 mg/l