

Das Arbeitsinspektorat Tirol empfiehlt zur Vervollständigung der Einreichunterlagen für Bewilligungen nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz nachstehende Unterlagen der zuständigen Behörde zu übermitteln.

Checkliste für die Einreichunterlagen

A) Beschreibung der Arbeitsstätte/Betriebsstätte:

Art/Bezeichnung	Anmerkung
Anzahl der Arbeitnehmer/innen (AN)	Voraussichtliche AN-Gesamtanzahl
Arbeitsvorgänge	Beschreibung der Arbeitsvorgänge in Produktionsbetrieben
Beschreibung der Raumnutzung	z.B. Büro, Produktionsraum, Werkstätte, Heizraum etc.
Raumhöhen	<ul style="list-style-type: none"> • grundsätzlich 3 m; • Ausnahmen (nur bei geringer körperlicher Belastung; keine erschwerenden Bedingungen wie Wärmeinwirkungen, etc.): <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,8 m; Bodenfläche von 100m² bis 500 m² ○ 2,5 m; Bodenfläche bis 100m²
Natürliche Lichteintrittsflächen	<ul style="list-style-type: none"> • Mind. 10% der Bodenfläche des Arbeitsraumes • gleichmäßige Belichtung am Arbeitsplatz • direkt ins Freie
Sichtverbindung	Mind. 5% der Bodenfläche des Arbeitsraum ins direkte Freie
Natürliche Lüftung	<ul style="list-style-type: none"> • Mind. 2% der Bodenfläche des Arbeitsraumes offenbare Flächen als <u>effektiven</u> Lüftungsquerschnitt • Querdurchlüftung ab einer Raumtiefe von mehr als 10 m
Mechanische Lüftung	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Lüftungsanlage • Luftwechsel in m³/h
Beheizung	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Beheizung (z.B. Zentralheizung, Pellets, ÖL/Gas,..)
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Fußböden, Rutschhemmung (je nach Verwendungsart des Arbeitsraumes)
Fluchtwege	<ul style="list-style-type: none"> • Personenanzahl, Fluchtweglängen (max. 40m) ins Freie • Fluchtwegbreiten: <ul style="list-style-type: none"> ○ bis 20 Personen -> 1,0m ○ bis 120 Personen -> 1,2 m ○ > 120 Personen je 10 Personen plus 0,1 m • Mind. 2 Fluchtwegmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> ○ ab 500m² Bodenfläche des Arbeitsraumes oder ○ 200m² Bodenfläche und mehr als 20 Arbeitnehmer/innen
Notausgänge	Nutzbare <u>Mindestbreite</u> beachten: bis 40 Personen -> 0,8 m; bis 80 Personen -> 0,9 m bis 120 Personen ->1,0 m; > 120 Personen je 10 Personen plus 0,1 m
Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • Toiletten für Arbeitnehmer/innen • Umkleieräume (Ausnahme: Büro -> versperrbare Möglichkeit) • Aufenthaltsräume

Art/Bezeichnung	Anmerkung
Pläne und Grundrisse	<ul style="list-style-type: none"> • Bemaßte Planunterlagen mit maßstabsgetreuer Darstellung (M 1:100) • Erforderliche Brandabschnitte

InfoLink:

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Arbeitsstaetten_Arbeitsplaetze/Arbeitsstaetten_Verordnungstext_mit_Erlaeuterungen_Erlaessen_und_Judikatur

B) Arbeitsmittel:

Art/Bezeichnung	Anmerkung
Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> • Verzeichnis ortsgebundener Maschinen • Verzeichnis selbstfahrende Arbeitsmittel (wie z.B. Stapler)

InfoLink:

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Maschinen_Werkzeuge/Arbeitsmittelverordnung_AM_VO_Kommentare_Erlaeuterungen_und_Judikatur

C) Sonstige Unterlagen

Art/Bezeichnung	Anmerkung
Verwendete Arbeitsstoffe	<ul style="list-style-type: none"> • Art und Menge der Arbeitsstoffe (z.B. brennbar, explosiv,...) • Sicherheitsdatenblatt • Art der Lagerungen • MAK bzw. TRK-Werte (GKV)
Raumakustische Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Bei neuen Arbeits-/Betriebsstätten obligatorisch (siehe § 10 VOLV) • Lärmauslösewert > 80dB • Lärmgrenzwert > 85 dB • Lärmschutzzonen beurteilen und kennzeichnen (z.B: bei Arbeitsräumen mit Gehör gefährdenden Lärm, siehe dazu § 5 VOLV)

InfoLink:

Grenzwerteverordnung 2018 (GKV) :

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Arbeitsstoffe/Grenzwerte/Grenzwerteverordnung_2011_GKV_2011_Kommentare_und_Erlaeuterungen

Aerosolpackunglagerungsverordnung (APLV):

<https://www.arbeitsinspektion.gv.at/cms/inspektorat//dokument.html?preview=1&channel=CH3230&doc=CMS1546962957411>

Verwendete Abkürzungen:

AM-VO	Arbeitsmittelverordnung	BGBl. II Nr. 164/2000
AStV	Arbeitsstättenverordnung	BGBl. II Nr. 368/1998
GKV	Grenzwerteverordnung	BGBl. II Nr. 253/2001
VOLV	Verordnung Lärm und Vibrationen	BGBl. II Nr. 22/2006

**Für Fragen dazu können Sie mit dem Arbeitsinspektorat Kontakt aufnehmen
telefonisch unter der Nummer 0043 512 24904 oder
persönlich im Amt, Arzlerstraße 43 a, 6020 Innsbruck
von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr und am Freitag von 8:00 bis 12.00 Uhr.**