



TIROLÜBERSICHT 2010

Tabelle 8: Reinigungsleistung gemäß 1. AEVk

 Kläranlagen - kataster			Jahresmittel der Messwerte verglichen mit Grenzwerten lt. 1. AEVk (vgl. Anl. A, Z. 2.2)				Zulässige Über- schreitungshäufigkeiten (gem. Anl. B)			Überschreitungen >100% (gem. § 4 (2) Z. 2 u. 3)				Mindestwirkungsgrade (gem. Anl. A, Z. 2.1)			Reinigungsleistung Gesamtbeurteilung
			Be- messungs- wert EW ₆₀	BSB5	CSB	NH4-N	Ges. P	BSB5	CSB	NH4-N	BSB5	CSB	NH4-N	Ges. P	BSB5	CSB	
Bezirk	Name der Kläranlage																
IBK	Innsbruck	400.000				129											
IMST	Imst	46.000				33			1								
	Kühtai 3)	3.500			33 mg/l	18	10	51	64	4	9	64	5	75%	62%		
	Längenfeld 1)	10.000				17	1		26			4			68%		
	Sautens	20.200				11											
	Sölden	75.000															
	Stams	41.000				90											
	Wenns	27.500				13			8			1					
IBK - LAND	Fritzens	120.000				11		1	16			12					
	Mühlbachl	10.000															
	Seefeld	26.000															
	Steinach	20.000															
	Stubaital	40.000															
	Telfs	40.000				11											
	Zirl	61.500				13			15			3					
KITZBÜHEL	Fieberbrunn	19.000															
	Going	39.470							3								
	Kirchdorf 2)	70.000				52			20			7			67%		
	Kitzbühel	46.550				88			26			5					
	Kössen	21.000															
	Waidring	15.100				2											
	Westendorf	28.000				4			1								
KUPSTEIN	Kirchbichl 2)	90.000				55	33	3	222	11	1	130	8	94%		28%	
	Kufstein	49.700															
	Niederndorf 1)	18.000				5			8			2					
	Radfeld	40.000				50			85			13	11				
	Söll	35.000				4											
	Walchsee	14.850															

TIROLÜBERSICHT 2010

Tabelle 8: Reinigungsleistung gemäß 1. AEVk

 Kläranlagen - kataster			Jahresmittel der Messwerte verglichen mit Grenzwerten lt. 1. AEVk (vgl. Anl. A, Z. 2.2)				Zulässige Über- schreitungshäufigkeiten (gem. Anl. B)			Überschreitungen >100% (gem. § 4 (2) Z. 2 u. 3)				Mindestwirkungsgrade (gem. Anl. A, Z. 2.1)			Reinigungsleistung Gesamtbeurteilung
Bezirk	Name der Kläranlage	Be- messungs- wert EW ₆₀	BSB5	CSB	NH4-N	Ges. P	BSB5	CSB	NH4-N	BSB5	CSB	NH4-N	Ges. P	BSB5	CSB	Ges. N	
LANDECK	Fließ	5.000															
	Flirsch	38.000			13 mg/l	41			84			73	3			57%	
	Ischgl	50.000				20			2			1	2				
	Nauders	10.000															
	Prutz	28.000				1			6								
	See	16.137				3			1								
	Spiss	800															
	Tösens	20.500				19			1								
	Zams	33.000				2			2								
LIENZ	Anras	14.000			1	18			1								
	Assling	4.200															
	Dölsach	56.800				8			8								
	Huben	37.000															
	St. Jakob i.D.	5.000						1									
	Obertilliach	2.200				3		1	5	10							
REUTTE	Ehrwald	24.500				1											
	Gramais	300						1									
	Hinterhornbach	650															
	Jungholz	3.200															
	Plansee	1.300															
	Rinnen	935				1			3								
	Schattwald	20.100				8											
	Stanzach	19.000				2			2								
	Vils	71.670														68%	
SZ	Schwaz	85.000															
	Strass i.Z.	167.000				33			7								

- 1) Anpassung geplant = überschritten
- 2) in Anpassungsphase = eingehalten
- 3) Stilllegung geplant = nicht erforderlich

- = übersch.
- = eingeh.

- = mind. eine
- = keine
- = nicht erforderlich

- = nicht err.
- = erreicht
- = nicht erforderlich