

# ÖSTERREICHISCHER EICHDIENST

Ermächtigt durch das BUNDESAMT FÜR EICH- UND VERMESSUNGSWESEN  
Eichstelle Nr. 542 für Waagen und Gewichte  
Verification Body No. 542 for Scales and Weights



BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND  
FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG

PRÜF-, INSPEKTIONS-, ZERTIFIZIERUNGS-,  
KALIBRIER- UND EICHSTELLE  
A-5020 Salzburg | Alpenstraße 157  
Tel. +43 662 621758 - 0  
Info@bvfs.at | www.bvfs.at



## Eichschein

Verification Certificate

Gegenstand Object	<b>Nichtselbsttätige Waage für fahrbare Lasten</b>
Hersteller Manufacturer	<b>Rhewa</b>
Typ Type	<b>84 EVO</b>
Herstellernummer Serial Number	<b>127701</b>
Auftraggeber Customer	<b>Amt der Tiroler Landesregierung Eduard-Wallnöfner-Pl.3 Landhaus 6020 Innsbruck</b>
Eichnummer Verification No	<b>2025-6753</b>
Anzahl der Seiten des Eichschein Number of pages of the certificate	<b>2</b>
Datum der Eichung Date of verification	<b>30.06.2025</b>

Die Eichung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der § 35 des Maß- und Eichgesetzes BGBl. Nr.152/1950 in gültiger Fassung. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheit in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI). Für die Einhaltung der Nacheichfrist gemäß § 15 des Maß- und Eichgesetzes ist der Benutzer verantwortlich.

--  
*The verification is performed in accordance with the § 35 of the Metrology Act, federal gazette Nr.152/1950 in the amended version This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurement according to the International system of units (SI). The user is obliged to have the object reverified at at the intervals given in § 15 of the Metrology Act.*

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

*This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid*

Stempel Seal	Datum Date	Leiter der Eichstelle The head of the verification body	Zeichnungsberechtigter Person responsible
	<b>01.07.2025</b>	(Dipl.-Ing. H.Biermann-Zandanell)	(Roland Ortmeier)

# ÖSTERREICHISCHER EICHDIENTST

**Eichnummer** 2025-6753

*Verification No*

**Datum der Eichung** 30.06.2025

*Date of verification*

**Eingangsdatum** ---

*Date of arrival*

## Kenndaten

*Characteristic Values*

**Waagentyp** 84 EVO

*Type of Scale*

**Baujahr** 2015

*Year of manufacture*

**Bauartzulassung** T5646 / TC5645

*Design Approval*

**Genauigkeitsklasse** III

*accuracy class*

**Hersteller** Rhewa

*Manufacturer*

**Seriennummer** 127701

*Serial Number*

## Eichtechnische Prüfung

*Verification Procedure*

**Ort der Eichung** vor Ort

*Locality*

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschrift für Nichtselbsttätige Waagen (veröffentlicht im Amtsblatt für das Eichwesen 3/1994 unter Berücksichtigungen der Änderungen 3/1995; 5/1996 und 2/2002)

und der erteilten Zulassung unter Anschluss an die Normale der Eichstelle der bvfs geeicht. Die eichtechnische Prüfung erfolgte gemäß der Eichanweisung (EA-E002-NSW) für Nichtselbsttätige Waagen und umfasst die Beschaffenheitsprüfung, messtechnische Überprüfung und Stempelung.

## Ergebnis

*Results*

**Waage wurde geeicht**

## Messunsicherheit

*Measurement Uncertainty*

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt:

Max1 60000 kg: U = **63,5 kg**

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit (k=2) welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95% bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem 'Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen' ('Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement', BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) ermittelt.

## Anmerkung

*Remarks*

**Aufstellungsort** Amt der Tiroler Landesregierung Kontrollposten Achenkirch Grenzposten Achenkirch 6215 Achenkirch

*Site*

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2027

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden oder bereitgehalten werden.

Die Umgebungsbedingungen wurden eingehalten.

Die Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.